


# 6 Rauchschichtdurchzündung



## Die ersten Anzeichen von Flammenzungen in der Rauchschicht sind zu erkennen.

Im weiteren Verlauf kommt es zur Durchzündung der Rauchschicht. Das ganze läuft ohne Druck ab und in einer langsamen Verbrennungsgeschwindigkeit.

## Die Rauchschicht beinhaltet viele Feststoffpartikel.

Die Sicht zur Decke ist eingeschränkt (kaum möglich). Es kann passieren, dass diese ersten Anzeichen mit dem bloßen Auge nicht erkannt werden.



## Gegenmaßnahme:

Um ein sicheres Vorgehen im Raum weiter zu gewährleisten, sollte vorher ein Temperaturcheck an der Decke gemacht werden:

- Wasser kommt zurück → weiter vorrücken
- Wasser verdampft → weitere Sprühimpulse

