


- Nabenhöhe bis zu 160 m
- Schmale Aufstiegsleitern
- Dunkel und eng
- Wenig Platz in der Gondel
- WEA ohne Befahranlage → Absturzgefährdeter Bereich
- Gilt auch für Rettungsdienst
- Höhenretter hinzuziehen

Absturzsicherung ersetzt keine Höhenrettung!



- Grundsätzlich vorhanden
- Bei Bränden im Fußbereich
→ Atemschutz einsetzen
- Bei Bränden in der Gondel
→ keine Gefahr wegen
Höhe und Abstand



- **Durch (brennende) Trümmer, Eis, Bauteile**
- **Brennende Trümmer → Folgebrände (Vegetation)**
- **Abstand**
- **Beobachter**
- **Kräfte für Folgeeinsätze bereithalten**



Ursachen:

- Fliehkraftzerknall
- Bauteilversagen

Ereignis in der Regel bei Eintreffen der
Feuerwehr abgeschlossen

((Video: http://www.youtube.com/watch?v=uMAlfmYUY_Q))

