

Einsatzleitung und das Unterstützen der Rückführung von Personal, Ausrüstung und Vorräten bei Beendigung eines Einsatzes. Dabei geht es um Aufgaben der Erst- und der Folgeversorgung zu der/den Einsatzstelle/n.

Für den Bereich der Feuerwehr wäre es sinnvoll, den Bereich der Beschaffung insbesondere der Verbrauchsgüter auch im Bereich der Logistik zu verorten. Hinsichtlich der Beschaffung und in gewissem Maße auch des Einsatzes von Löschmitteln zeigt Abbildung 7 die maßgeblichen Faktoren.



Abbildung 7:
Faktoren zur Auswahl von
Löschmitteln

Grundsätzlich sollte nur noch Schaummittel für Flüssigkeitsbrände für 1 %, maximal für 3 % Zumischung beschafft werden. Schwach konzentrierte Schaummittel für 6 % Zumischung erfordern nicht nur mehr Transportvolumen, sondern bieten dem Einsatzpersonal auch keine Sicherheitsreserven. Grundsätzlich kann bei halbem Transportvolumen mit Schaummittel für 3 % Zumischung die gleiche Menge Schaum erzeugt werden wie mit Schaummittel für 6 % Zumischung. Die Menge an Class-A-Foam-Schaummittel ist noch geringer, da in der Praxis mit Zumischraten zwischen 0,1 und 0,5 %