⇒ **! Bindemittel erhöht unter Umständen die Entzündbarkeit !**

⇒ **Faustregel für Auffangbehälter:**

– entzündbare Flüssigkeiten → Metall

– Säuren, Laugen → Kunststoff verwenden

⇒ **GFK-Stapelbehälter**

⇒ **Edelstahleimer 15 l – Mulde 10 l**

⇒ **Schuttmulde 10 l**
(Sauberkeit beachten u.U. Reaktionsgefahr)

⇒ **Plane 4 x 4 m**

⇒ **Überfass**

⇒ **Edelstahlbehälter (DIN-Ausstattung GWG)**
ca. 500 l pro Stück

⇒ **Verkehrsleitkegel als Trichter**

Auffangraum

⇒ **Behälter mit Folie unterlegen**

⇒ **Potentialausgleich 437**

⇒ **Muss gut zu erreichen sein (Umfüllen)**

⇒ **Ex-Überwachung der Umgebung**

⇒ **Vorhandene Zündquellen (Kfz, Generator müssen bei entzündbaren Flüssigkeiten höher liegen als Auffangraum)**

AUFFANGEN	406