! Eigenschutz geht vor Menschenrettung !

⇒ **! <u>Spannungstrichter</u> beachten ! 20 m Abstand halten – wenn Leitung am Boden ! Absperren !**

⇒ **Energieversorger verständigen**

⇒ **Abschalten der Anlage schriftlich bestätigen lassen**

⇒ **Nach dem automatischen Abschalten ist es möglich, dass eine Prüfspannung durch die Leitung geschickt wird**



FREILEITUNG 302